

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, GERMANY

Kunde nr.: 10048034

Vinding Vandværk
Gert Munch Sørensen
Boeskærvej 5
7100 Vejle
DENMARK

ANALYSERAPPORT

Dato: 22.10.2026

Ordre	2600140 Vinding Vandværk - Ledningsnet
Analysenummer	434222 Drikkevand Danmark
Projekt	4341 Vinding Vandværk Drikkevand
Prøveindgang	19.10.2026
Prøvetagning	19.10.2026 11:59
Prøvetager	1192
Udtagningssted	Vinding Vandværk - Ledningsnet
Prøvetagningssted	Vindingvej 155 - køkken
Gade	Vindingvej 155
Postnummer/By	7100 Vejle
Anlægs-ID	72757
Formål	Flushprøve (Ledningsnetprøve)
Omfang	Mikrobiologisk kontrol

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	LOQ ¹⁾	Vejledende værdier	Metode
Temperatur (Feltmåling)	°C	14,4	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Mikrobiologisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	LOQ ¹⁾	Vejledende værdier	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	0	0	≤200	MM0005
E. coli	CFU/100ml	0	0	≤0	MM0002
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0	0	≤0	MM0002

Medmindre andet er angivet, foretages overensstemmelsesvurderingen uden at tage måleusikkerheden i betragtning efter den diskrete tilgang - enkel accept med beskyttelsesbånd = 0 i henhold til ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

¹⁾ LOQ: Kvantificeringsgrænse - koncentration over hvilken en analyt kan kvantificeres.

²⁾ LOD: Limit of Determination - koncentration over hvilken en analyt kan detekteres.

Prøveudtagningen blev foretaget i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De komplette prøveudtagningsdokumenter kan enten findes i bilaget til denne rapport eller fås på anmodning.

Start af testen: 19.10.2026

Afslutning af testen: 22.10.2026

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet, som præsenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan påvirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Side 1 af 2

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de



ANALYSERAPPORT

Dato: 22.10.2026

Ordre
Analysenummer

2600140 Vinding Vandværk - Ledningsnet
434222 Drikkevand Danmark

AGROLAB Umwelt GmbH, Fru Anne Marie Thomsen, Tel +45 7877 5450

E-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

Kundeservice, e-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Side 2 af 2

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-22637-01-00